

广元市手提式灭火器产品质量监督抽查实施细则

(2024 年版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品 4 具，其中 2 具作为检验样品，2 具作为备用样品。
备用样品封存于受检单位。

2 检验依据

表 1 手提式灭火器检验项目

序号	检验项目		检验方法
1	标志及外观检查		GB 4351.1-2005
2	质量	灭火器总质量	GB 4351.1-2005
		灭火剂充装总量误差	
3	20℃喷射性能试验	有效喷射时间	GB 4351.1-2005
		喷射距离	
		喷射滞后时间	
		喷射剩余率	
4	水压试验		GB 4351.1-2005
5	爆破试验	筒体爆破压力	GB 4351.1-2005
		筒体容积膨胀率	
		筒体爆破口情况	
6	灭火剂和驱动气体（干粉灭火剂）	第一主要组分含量	GB 4066-2017

注：1. 上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。
2. 检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
3. 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
4. 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4351.1-2005 手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求

GB 4066-2017 干粉灭火剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 附则

本细则首次发布。